

Naručilac: Opština Plužine

Broj : 01- 903

Datum, 14.09.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17) Opština Plužine dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI**

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Opština Plužine	Lice za davanje informacija: Vera Lučić
Adresa: Plužine bb	Poštanski broj: 81435
Sjedište: Plužine	PIB: 02027925
Telefon: 069/157-783	Faks: 040/271-111
E-mail adresa: javnanabavka@pluzine.me	Internet stranica: www.pluzine.me

II Predmet nabavke:

roba

III Opis predmeta nabavke:

Nabavka vatrogasne opreme i sredstava za potrebe Službe zaštite i spašavanja.

IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om 4.000,00 €;

V Tehničke karakteristike ili specifikacije

Red. broj	Opis	Jed.mjere	Količina	Jedin.cijena	Ukupno
1	Vatrogasni aparat S-9A “Pastor” ili ekvivalent Aparat mora da zadovoljava	kom	20		

	najnovije EU standard (EN 3-7) i direktive PED 2014/68/EU				
2	Vatrogasni aparat CO2-5 "Pastor" ili ekvivalent Aparat mora da zadovoljava najnovije EU standard (EN 3-7) i direktive PED 2014/68/EU	kom	5		
3	Naprtnjača V-25 "Pastor" ili ekvivalent Kapacitet punjenja vode od max.25litara sa dvije opcije ispuštanja mlaza: -punog (10m) i -raspršenog (6m)	kom	10		
4	Ugaoni ventil Ø52 mm "Korus" ili ekvivalent	kom	2		
5	Gibljivi nastavak Ø52mm- mesingani "AWG" ili ekvivalent	kom	2		
6	Mlaznica na zasun Ø52mm sa kovanom spojkom "AWG" ili ekvivalent	kom	4		
7	Šlem vatrogasni za šumske požare sa naočarima. Težina šlema bez dodatne opreme oko 650 gr ±10gr Trebalo da zadovoljava sve bezbjednosne uslove kao i EU standarde.	kom	2		
8	Vatrogasno radno odijelo: pantalone, bluza i prsluk	komplet	1		

9	<p>Potkape za vatrogasni šljem</p> <p>Potkapa treba da je urađena od 100% armida tj. materijala koji ne gori, ne pregrijava i ne stvara užarene kape.</p>	kom	2		
10	<p>Crijevo vatrogasno Ø52mm, L-15m</p> <p>Unutrašnjost vatrogasnog crijeva treba da je izrađena od kvalitetne gumene obloge(vulkanizirane gume) koja je spolja obložena poliestarskim tekstilnim materijalom.</p> <p>Crijevo treba da zadovoljava standard DIN 14811, kao i karakteristike 16/25/60 bari (radnipritisak/ispitni pritisak/ pritisak pucanja)</p>	kom	5		
11	<p>Crijevo vatrogasno Ø25mm, L-15m</p> <p>Unutrašnjost vatrogasnog crijeva treba da je izrađena od kvalitetne gumene obloge(vulkanizirane gume) koja je spolja obložena poliestarskim tekstilnim materijalom.</p> <p>Crijevo treba da zadovoljava standard DIN 14811, kao i karakteristike 16/25/60 bari (radnipritisak/ispitni pritisak/ pritisak pucanja)</p>	kom	5		
12	Pumpa-sisaljka za naprtnjače	kom	10		
13	Makaze pneumatske za lim	kom	1		
14	<p>Vatrogasne čizme</p> <p>Od pune crne kože debljine</p>	par	1		

	2,2-2,4mm. Čizma treba da zadovoljava sve bezbjedonosne uslove i standarde EU kao i dodatne nivoe zaštite				
15	Vatrogasne cipele -duboke, uložene od prirodne govede kože, hidrofobirane, debljine 2,0-2,2mm. Uložena tabanica anatomski oblikovana da ima antibakterijska svojstva. Don cipele guma/poliuretan, sa izraženim kramponima, anatomski oblikovan, sa šok apsorberom u peti. Cipela treba da zadovoljava sve bezbjedonosne uslove i standarde EU kao i dodatne nivoe zaštite.	par	1		
16	Spojka reduci (kovana) Ø52/Ø25mm "AWG" ili ekvivalent	kom	2		
17	Mlaznica na zasun Ø25mm "AWG" ili ekvivalent	kom	3		
18	Univerzalni vatrogasni ključ-nerđajući	kom	1		

Ukupno bez PDV-a:	
PDV:	
Ukupan iznos sa PDV-om:	

VI Način plaćanja

Virmanski, nakon isporučene robe i ispostavljene fakture u roku od 20 dana.

VII Rok isporuke robe:

30 dana

VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude: najniža ponuđena cijena

broj bodova 100

IX Rok i način dostavljanja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 7 do 14:30 sati, zaključno sa danom 21.09. 2017.godine do 10 sati.

Ponude se mogu predati:

 neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Opština Plužine, Plužine bb preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Opština Plužine, Plužine bb, 81435 Plužine**X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

5 dana

XI Druge informacije**Uputstvo za sačinjavanje ponude:**

Ponudu dostaviti u štampanoj formi.

Na koverti je obavezno na prednjoj strani napisati: tekst "ponuda - ne otvaraj", naziv i broj javne nabavke, a na poleđini naziv broj telefona i adresa ponuđača.

U ponudi obavezno potvrditi da prihvatate postavljene uslove iz tačke VI i VII.

Uz ponudu dostaviti i popunjenu Izjavu koja je sastavni dio zahtjeva.

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Ponuđaču koji ponudi najnižu cijenu biće dodijeljen maksimalan broj bodova 100, dok će se broj bodova za ostale ponuđače računati u procentualnom odnosu prema najnižoj ukupnoj ponuđenoj cijeni prema formuli:

$$\text{Broj bodova} = \frac{\text{najniža ponuđena cijena}}{\text{ponuđena cijena}} \times 100$$

Na Obavještenje o ishodu nije dozvoljena žalba.

Službenik za javne nabavke

Vera Lučić



Ovlašćeno lice naručioca

Mijuško Bajagić

Memorandum ponuđača

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i člana 7 stav 6 Pravilnika za postupanje Opštine Plužine prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti broj 01-760 od 18.08.2017.godine, dajemo sljedeću

IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda broj _____ od _____ u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke male vrijednosti tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica

Datum i mjesto potpisivanja

M.P.