

PREGLED POSTUPKA #84440

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA PLUŽINE
PIB	02027925
E-mail	predsjednik@pluzine.me
Telefon	040/271-103
Internet adresa	www.pluzine.me
Fax	040/271-103
Adresa	Lazara Sočice 4
Grad	Plužine
Poštanski broj	81435

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Isporuka i montaža električnog dizel agregata
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vera Lučić
Kontakt	069/157-783
Datum objave	13.12.2024. 15:20
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Obavezni uslovi
Izjava na obrascu 2	Obrazac 2
Rok isporuke i montaže je do 30 dana od dana potpisivanja Ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: 100 % avansno	Način plaćanja
Mjesto izvršenja ugovora: na lokaciji Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok - minimum 24 mjeseca. Garancija teče od dana obostranog potpisivanja Zapisnika o prijemu i instalaciji opreme. Izabrani ponuđač je dužan da u garantnom roku, o svom trošku, otkloni sve eventualne nedostatke.	Garantni rok
Pisano ovlašćenje (autorizacija) proizvođača ili distributera (zastupnika) proizvođača čiju opremu nudi, u kojem je navedeno da je ponuđač ovlašćen da nudi opremu . U slučaju dostavljanja ovlašćenja od distributera (zastupnika) neophodno je dostaviti i dokaz od proizvođača da je on ovlašćeni zastupnik – generalni ili za konkretnu nabavku. Traženo ovlašćenje (autorizacija) je potrebno dostaviti za ponuđenu opremu.	Drugi uslovi
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će imenovati lica koje će vršiti kontrolu kvaliteta i nadzor nad realizacijom ugovora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

<p>Rok plaćanja: uplata 100% avansa sa PDV-om . Uplata se vrši na račun Dobavljača nakon obostranog potpisivanja ugovora i dostavljanja sredstava finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci - avansne garancije.</p>	<p>Rok plaćanja</p>
<p>Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude osim jasnih i preciznih karakteristika robe, tačno navede robni znak, tip i proizvođača ponuđene robe.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licenca o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl.list CG br.64/17; 044/18; 063/18; 11/2019; 82/2020; 86/2022 i 4/2023) za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog Ministarstva;</p>	<p>Uslovi za obavljanje djelatnosti</p>
<p>Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora i to: -1 diplomirani inženjer elektrotehnike- jaka struja ,sa licencom ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekta u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20,86/22 i 4/23) . Pored licence potrebno je dostaviti dokaz da je ovlašćeni inženjer koji će rukovoditi izvođenjem radova zaposlen kod ponuđača (kopiju radne knjižice, prijavu na osiguranje ili ugovora o radu)</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>

<p>Ponuđači su dužni da u ponudi dostave dokaz odnosno sertifikat, koji se odnosi na ponuđača, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela i to: - Sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001:2015;- Sertifikat kojim se potvrđuje daje sistem menadžmenta zaštitom životne sredine usaglašen sa standardom za sistem menadžmenta zaštitom životne sredine ISO 14001:2015; - Sertifikat, kojim se potvrđuje da je sistem upravljanja bezbjednošću informacija usaglašen sa standardom za sistem upravljanja bezbjednošću informacija ISO 27001:2013; - Sertifikat, kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta servisima usaglašen sa standardom za sisteme menadžmenta servisima ISO/IEC 20000-1:2018, - Sertifikat, kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu usaglašen sa standardom za sisteme menadžmenta zaštite zdravlja i bezbjednosti na radu ISO 45001:2018, koji se odnosi na područje sertifikacije:</p>	<p>Stručna i tehnička sposobnost</p>
<p>Ponuđač je dužan da naručiocu dostavi tehničku dokumentaciju uz uređaj sa svim uputstvima i da izvrši obuku za rad na uređaju nakon testiranja i puštanja u rad.</p>	<p>Drugi uslovi</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Dizel električni agregat sa isporukom i montažom na lokaciji Naručioaca	<p>Dizel električni agregat sa dva ATS ormara za automatski start (DEA), kontejnerskog tipa, za vanjsku montažu, smješten u zvučno izolovano kućište dimenzija maksimalno (DxŠxV) 3510x1260x1855mm (DxŠxV), snage Standbay power: 165kVA / 132kW stand by/prime, 3x400/230 V standby/prime; min 1500 ob/min; - Nominalna prividna snaga (prime režim-trajan rad) –165 kVA. - Napon: 3x400/231 V, 50 Hz; - Izvedba: automatski rad, zatvoreni u kućištu za spoljnu montažu; - Pogonski dizel motor: - Hlađenje vodeno; - Ispust ulja iz kartera putem kugl ventila i crijeva; - Pokazivač nivoa goriva na rezervoaru; - Grijač rashladne tečnosti motora 220V AC; - Kapacitet rezervoara za gorivo: min. 340 l. Rezervoar opremljen mehaničkim pokazivačem i elektronskim mjerenjem nivoa goriva i revizionim otvorom; - Rezervoar integrisan u šasiju kasetno demontažnog tipa duplozidni sa termoizolacionom ispunom.</p> <p>Kućište agregata: Kućište otporno na sve vremenske uslove, izrađeno od pocinkovanog lima, elektrostatički obojeno. Boja otporna na UV zračenje i kisjele kiše. - Nivo buke pri 75% opterećenja na 7 m udaljenosti max. 72 dBA. - Standardi: ISO 8528, ISO 3046, BS 5514, DIN 6271</p> <p>Oprema na dizel električnom agregatu: - Zaštitni tropolni</p>	1,00 kom

generatorski prekidač, - Statički punjač baterije elektronski regulisan, - Akumulatori za električni start.

Mikroprocesorski kontrolni sistem dizel električnog agregata:

- Kontrolno upravljački sistem za ručno i automatsko startovanje (u slučaju ispada mrežnog napajanja), - Digitalna kontrolno-upravljačka tabla konstruisana za automatsko i ručno uključenje i isključenje generator seta.

ATS (automatski transfer orman): - Dva ATS ormara sa logičkim kontrolerom za komutaciju mreža/agregat --> potrošači, smješten u IP54 čelični plastificirani ormar, sa uvodom kablova sa donje strane ormara. Izveden pomoću prekidača 160A, 3P.TS, - Komplet sa opremom koja omogućuje automatsko priključenje agregatskog napona u slučaju ispada mrežnog napona.

Generator - Četvoropolni, sinhroni, samopobudni, elektronska regulacija napona +1% pri punom opterećenju, $\cos\varphi=0,8$ kod konstantnih obrtaja.

-kabal 5x70mm² dužine 30m